



**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 апреля 2007 г.

№ 5

**Об утверждении временных
гигиенических нормативов
предельно допустимых концентраций (ПДК)
по общей жесткости питьевой воды
централизованных систем водоснабжения г. Уфа,
находящихся на балансе МУП «Уфаводоканал»**

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Башкортостан Р.М. Такаев, рассмотрев результаты исследований питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения г.Уфа за 2002-2006 гг. по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ наиболее часто встречающихся в природных водах, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение, установил, что показатель «Жесткость общая» составляет: в Демском водопроводе – 6,3-9,0°Ж; в водопроводе Кооперативная поляна – 5,0-8,0°Ж; в Южном водопроводе – 5,4-9,0°Ж; в цехе очистных сооружений водопровода Северного комплекса водопроводных сооружений – 2,0-6,5°Ж; в цехе 2-го подъема инфильтрационного водопровода Северного комплекса водопроводных сооружений – 6,7-9,3°Ж; на участке Шакшинского водопровода Северного комплекса водопроводных сооружений – 3,4-6,8°Ж; в Изякском водопроводе – 4,6-8,0°Ж при норме 7,0°Ж. Временное превышение нормативов жесткости в питьевой воде не оказывают негативного воздействия на здоровье населения.

В соответствии с требованиями п. 3.4.3. СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Установить временные до 01.01.2008 г. нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) по общей жесткости питьевой воды централизованных систем водоснабжения г.Уфа, находящихся на балансе МУП «Уфаводоканал»:

Демский городской водопровод – не более 10°Ж;

Южный городской водопровод – не более 10°Ж;

Кооперативная поляна – не более 10°Ж;

Цех второго подъема инфильтрационного водозабора Северного комплекса водопроводных сооружений – не более 10°Ж;

Цех очистных сооружений водопровода Северного комплекса водопроводных сооружений – не более 8°Ж;

Участок Шакшинского водопровода Северного комплекса водопроводных сооружений – не более 8°Ж;

Изякский водопровод – не более 8°Ж.

2. МУП «Уфаводоканал» осуществлять производственный контроль качества воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан Кучимову Н.А.

Главный государственный
санитарный врач
по Республике Башкортостан

Р.М. Такаев